



Общество с ограниченной ответственностью «ЦКБ-АУДИТ»  
445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 25, кв. 159

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о независимой оценке пожарного риска**  
**№ 10/17-229 от «25» октября 2017 г.**

Настоящее экспертное заключение по оценке соответствия Объекта защиты установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям пожарной безопасности подготовлено по результатам проведения анализа документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты и обследования объекта защиты в соответствии с договором № 09/17-149 от 29 сентября 2017 г.

**Реквизиты собственника**

Наименование: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 350» городского округа Самара*  
Юридический адрес: *443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15А*  
Фактический адрес: *443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15А*  
ИНН 6314015182 ОГРН 1026300897083  
Телефон: *+7(846) 330-38-04*  
Руководитель организации: *Баландина Оксана Владимировна*

**Описание объекта защиты:**

Функциональное назначение – *Ф 1.1*  
Этажность – *2 этажа*  
Степень огнестойкости – *II*  
Класс конструктивной пожарной опасности – *С0*  
Система обнаружения пожара – *автоматическая пожарная сигнализация*  
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – *3-го типа*  
Система противодымной защиты – *естественное дымоудаление*  
Система пожаротушения – \_\_\_\_\_  
Внутренний противопожарный водопровод – \_\_\_\_\_

**Типы используемых расчетных моделей:**

расчетная модель эвакуации - имитационно-стохастическая  
расчетная модель ОФП - интегральная

**Результаты проведения независимой оценки пожарного риска:**

*Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты:*  
на объекте защиты установлен соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Разработаны инструкции о мерах пожарной опасности. Обеспечено исправное состояние и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

« 14 » \_\_\_\_\_ 3х. № 5002  
« 31 » \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
Отдел НД г.о. Самара  
УНД ГУ МЧС России по Самарской области

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания. Проведено обучение работников пожарно-техническому минимуму. Обеспечено проведение противопожарных инструктажей.

*Результаты обследования объекта защиты:*

состояние пожарной безопасности объекта защиты – удовлетворительное. Замечания по нарушениям требований противопожарного режима, выявленные в ходе проведения обследования объекта защиты не влияют на значение индивидуального пожарного риска. На объекте отсутствуют нарушения, приводящие к невозможности его дальнейшей эксплуатации ввиду создания угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы третьим лицам вследствие возможного возникновения пожара.

В соответствии с ч. 7 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ на объекте защиты проведен расчет пожарного риска. Полученное значение индивидуального пожарного риска по результатам проведения расчета составляет:  $0,2106 \times 10^{-8}$ , что не превышает нормативное значение, предусмотренное ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, т.е.  $Q_{в} < Q_{в}^{н}$ .

Определение расчетных величин пожарного риска осуществлялся на основании:

- а) анализа пожарной опасности объекта защиты;
- б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;
- в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;
- г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;
- д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Результаты расчетов по оценке пожарного риска отражены в Приложении № 1 к настоящему заключению, и являются его неотъемлемой частью.

**Вывод:** на объекте защиты: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 350» городского округа Самара*, расположенном по адресу: *443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15А*, выполнено условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, определенное п. 1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

**Независимую оценку пожарного риска провели:**

Эксперт \_\_\_\_\_

(подпись)

Вилкин Алексей Николаевич  
(Ф. И. О.)

Срок действия заключения – три года.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ООО «ЦКБ-АУДИТ» \_\_\_\_\_

(подпись)

Гребещенко А.А.  
(Фамилия и инициалы)



Обучение  
пожарных

Знания по  
проведению  
риска. На  
ситуации  
предствие

Объекте  
пожарного  
сверхает  
2008 года

Различных

И.  
Соглашающему

Самарское  
Самара,  
условие  
ч.1 ст. 6

Приложение № 1  
к заключению НОР

№ 10/17-229 от 25.10.2017 г.

## ОТЧЕТ

### по результатам «Расчета по оценке пожарного риска».

Расчет пожарного риска выполнен по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» приведенной в приложениях к Приказу МЧС от 30.06.2009 г. № 382 и изменениями, приведенными в приложениях к Приказу МЧС России от 02.12.2015г. № 632.

#### *Описание объекта защиты:*

*Функциональное назначение – Ф 1.1*

*Этажность – 2 этажа*

*Степень огнестойкости – II*

*Класс конструктивной пожарной опасности – С0*

#### *Результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска:*

Полученное значение индивидуального пожарного риска по результатам проведения расчета составляет:  $0,2106 \times 10^{-8}$ , что не превышает нормативное значение, предусмотренное ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, т.е.  $Q_v < Q_v^{\text{н}}$ .

#### *Перечень исходных данных и используемых справочных источников информации:*

Объемно-планировочные решения объекта защиты, применяемые в расчете, приняты в соответствии с предоставленной заказчиком технической документацией и проведением визуального обследования.

*Система обнаружения пожара – автоматическая пожарная сигнализация*

*Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 3-го типа*

*Система противодымной защиты – естественное дымоудаление*

*Система пожаротушения – -----*

*Внутренний противопожарный водопровод – -----*

#### *Вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности.*

на объекте защиты: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 350» городского округа Самара*, расположенном по адресу: *443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15А*, выполнено условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, определенное п. 1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями)