

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская, 193, г.о. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

(электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности по Самарской области,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ул. Балаковская, 45 а г.о. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.

Предписание № 154/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида № 350» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору А.С. Мамыкина

(наименование органа ГПН)

№ 154 от «22» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» «30» марта 2018 г. проведена проверка заместителем
начальника ОНД г.о. Самара, капитаном внутренней службы А.Е. Малкиным; старшим
инспектором ОНД г.о. Самара, капитаном внутренней службы К.М. Головкиным,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

помещений по адресу: г.о. Самара, ул. Зеленая, 15а.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заведующим Баландиной О.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2018.	
3	Руководитель организации не определил порядок	Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»	01.08.2018.	

и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.	50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанемателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

Заместитель начальника
отдела НД и ПР г. о. Самара
капитан внутренней службы
А.Е. Малкин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"30" марта 2018 г.

(подпись)

Старший инспектор
отдела НД и ПР г. о. Самара
капитан внутренней службы
К.М. Головкин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"30" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий АМЧУ № 1
(должность, фамилия, инициалы)
Григорьев С.В.

"30" марта 2018 г.