

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 350» городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. Зеленая, д. 15 а, тел. 330-38-04

В управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Самарской области


СИОС 2018 39



Отчет
о результатах исполнения предписания
№ 154/1/1 от 30.03.2018 г по итогам проверки от 30.03.2018 года
МБДОУ «Детский сад № 350» г.о. Самара

№	Вид нарушения	Содержание пункта нормативного документа	Срок устранения	Отметка об устранении
1	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания	СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	01.08.18	Исполнено, установлены приспособления для самозакрывания на все двери лестничных клеток (прилагаются фото)
2	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляций, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г Правила противопожарного режима в РФ. 50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и	01.08.18	Исполнено, издан приказ № 25 от 02.04.2018 года (прилагается копия приказа)

		воздуховодов от горючих отходов с составлением акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год		
--	--	---	--	--

Заведующий МБДОУ № 350

 О. В. Баландина

Получил  А.Е.

03.08.2018